

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.ОС007/2.Н.00071

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»).  
(наименование и место нахождения заявителя)  
Адрес: 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10.  
ОГРН 1121690048699. +78435255771, факс: +78435255778. E-mail: ooo.gefest@bk.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»).  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)  
Адрес: 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10.  
ОГРН 1121690048699. +78435255771, факс: +78435255778. E-mail: ooo.gefest@bk.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б, ОГРН: 1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.007/2 действительно до 04.06.2020 г. код ОК 034 (ОКПД2)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Двери огнестойкие дымогазонепроницаемые однопольные типа ДПО-1-60 со светопропускающими элементами площадью более 25% габаритными размерами: по высоте от 1600 до 2550 мм, по ширине от 700 до 1250 мм, двупольные типа ДПО-2-60 со светопропускающими элементами площадью более 25% габаритными размерами: по высоте от 1600 до 2550 мм, по ширине от 1200 до 2000 мм, из алюминиевых профилей системы «ТАТПРОФ» серии ТПТ-65 (производства АО «Татпроф» по ГОСТ 22233-2001), глубиной сечения профиля не менее 65 мм, с внутренним стальным сердечником толщиной с заполнением технологических полостей ГКЛ, светопрозрачное заполнение дверей - стекло жаростойкое типа «GFT-EIW-60», толщиной 26 мм (производства ООО «Компания Гефест» по ТУ 23.12.13-001-34202034-2018), выпускаемые по ТУ 5271-003-09750530-2018. Серийный выпуск.

25.12.10.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных стандартов, стандартов организации, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость (с Изменением N 1)». Предел огнестойкости – EIWS60.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-086/11-2019 от 12.11.2019 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/2 до 04.06.2020 г. Акт анализа состояния производства № 05АПБ/09-2019 от 12.09.2019 г., проведен ОС ООО "Платинум", свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.007/2 действительно до 04.06.2020 г. ТУ 5271-003-09750530-2018.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.11.2019 по 11.11.2024

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А. О. Соколов



003787