



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 004754

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 23.04.2021г по 22.04.2026г.

Код ОКПД 2 25.12.10.000

№ РОСС RU.31529.04ИЖСО.ОС30.Н001619

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»)
ОГРН 1121690048699. Адрес: 420132, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица
Адоратского, дом 63А, помещение 10, телефон: + 7(843)525-57-71, 7(843)525-57-78

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»)
ОГРН 1121690048699. Адрес: 420132, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица
Адоратского, дом 63А, помещение 10, телефон: + 7(843)525-57-71, 7(843)525-57-78

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки
качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38,
корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖСО.ОС30 от 20.10.2020г. до
19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые однопольные типа ДГПА-1-60, габаритными
размерами по высоте от 1700 мм до 2850 мм, по ширине от 600 мм до 1150 мм, двухпольные типа ДГПА-2-
60, габаритными размерами по высоте от 1700 мм до 2850 мм, по ширине от 1200 мм до 2150 мм,
изготовленные из алюминиевых профилей системы ТАТПРОФ, глубиной сечения не менее 45 мм
(производства АО «ТАТПРОФ», ГОСТ 22233), заполнение двери - сэндвич противопожарный
многослойный общей толщиной 24 мм, состоящий из двух листов гипсокартонных огнестойких ГКЛО
(ГОСТ 6266-97), облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 0,45 мм каждый
(ГОСТ 14918-80), выпускаемые по ТУ 25.11.23-003-09750530-2021. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53307–2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и
ворота. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009.
«Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод
испытаний на дымогазопроницаемость».
Предел огнестойкости – EIS60

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1297/1, 1297/2 от 13.04.2021 г.,
ООО «Синтекс» (ИЛ «Эксперт Профи») № RA.RU.04ПБК0.ИЦ05 до
17.03.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.11.23-003-09750530-2021.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Пичурин А.А

