

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.03098

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021199

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест».
Адрес: 420132, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63а, помещение 10.
ОГРН: 1121690048699. Телефон: +78435255771, e-mail: ooo.gefest@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест».
Адрес: 420132, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63а, помещение 10.
ОГРН: 1121690048699. Телефон: +78435255771, e-mail: ooo.gefest@bk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Окна противопожарные типа «ОПА-60» на основе алюминиевых профилей толщиной стенки 2мм (ГОСТ 22233-2001) со стальным сердечником и с заполнением технологических полостей гипсокартонным листом, светопрозрачное заполнение – стекло пожаростойкое типа GFT-E60, толщиной 18 мм, производства ООО «Компания Гефест», (ТУ 23.12.13-001-09750530-2018); выпускаемые по ТУ 5271-002-09750530-2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ от 03.07.2016 года N 301-ФЗ, от 29.07.2017 №244-ФЗ). ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Методы испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости Е 60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-247/10-2018 от 31.10.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 252-СС/06-2018 от 16.06.2018 г., проведен ОС ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.10.2018 по 30.10.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева

инициалы, фамилия