

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC007/3.Н.00184

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»)
Адрес: 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10.
ОГРН 1121690048699. +78435255771, факс: +78435255778. E-mail: ooo.gefest@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»)
Адрес: 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А.
ОГРН 1121690048699. +78435255771, факс: +78435255778. E-mail: ooo.gefest@bk.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121354, г. Москва,
ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство
о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/3 действительно до 04.06.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Перегородки противопожарные светопрозрачные типа ППО-15 с
каркасом, выполненным из алюминиевых профилей системы
«ТАТПРОФ», серии ТП-50300 (производства АО «Татпроф»,
ГОСТ 22233-2001), глубина сечения профиля 50 мм, с заполнением
полостей профиля гипсокартонными листами, светопрозрачное
заполнение - стекло пожаростойкое типа «GFT-EIW15», толщиной
6 мм (производства ООО «Компания Гефест», ТУ 23.12.13-001-
34202034-2018), выпускаемые по ТУ 5271-001-09750530-2018.
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

25.11.23.120

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции
и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EIW15.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-324/07-2020 от 02.07.2020 г., ИЛ
"Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № ПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/3 до
04.06.2021 г. Акт анализа состояния производства № АПБ/07-032/05-2020 от 20.05.2020 г.,
проведен ОС ООО "Платинум", свидетельство о подтверждении компетентности
№ АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/3 действительно до 04.06.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.07.2020 по 01.07.2025



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


Н. К. Потапкин


А. О. Соколов

004335