

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.ОС007.Н.00105

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»).  
(наименование и местонахождение заявителя)  
Адрес: 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10.  
ОГРН 1121690048699. +78435255771, факс: +78435255778. E-mail: ooo.gefest@bk.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»).  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)  
Адрес: 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10.  
ОГРН 1121690048699. +78435255771, факс: +78435255778. E-mail: ooo.gefest@bk.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 115516, г. Москва, ул. Городская, д. 8, ОГРН: 1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.007 действительно до 04.06.2020 г.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция светопрозрачная наружная глухая (зенитный фонарь) типа «ЗФ-1», не предназначенная для дымоудаления, выполненная из алюминиевых профилей системы «ТАТПРОФ», серии ТП-50300 код ОК 034 (ОКПД2) 25.12.10.000 (производства АО «Татпроф», ГОСТ 22233-2001), глубиной сечения профиля не менее 84 мм, со стальным сердечником толщиной стенки не менее 1,0 мм, с заполнением полостей профиля гипсокартонными листами, светопрозрачное заполнение - стекло жаростойкое типа «GFT-EIW60», толщиной 32 мм (производства ООО «Компания Гефест», ТУ 23.12.13-001-34202034-2018), выпускаемая по ТУ 5271-010-09750530-2018. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EIW60.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-162/01-2020 от 28.01.2020 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007 до 04.06.2020 г. Акт анализа состояния производства № 05АПБ/09-2029 от 12.09.2019 г., проведен ОС ООО "Платинум", свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.007 действительно до 04.06.2020 г.

ТУ 5271-010-09750530-2018.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.01.2020 по 27.01.2025

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А. О. Соколов



003956